

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7282-25

г. Москва

Выдано

10 июня 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПТК Тех-КРЕП»
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский район,
пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 65
Тел.: 8 (48167) 4-21-41; e-mail: info@t-krep.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПТК Тех-КРЕП»
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский район,
пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 65

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Анкеры тарельчатые «Tech-KREP» типа IZMT, IZO, IZS

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкеры «Tech-KREP» типа IZMT, IZO, IZS состоят из полипропиленового или полиамидного тарельчатого элемента с держателем и распорного элемента, изготовленного из полипропилена, стеклопластикового композита или углеродистой стали с гальваническим цинковым покрытием с термоизолирующим колпачком. Геометрические параметры анкеров: диаметр гильзы – 10 мм, диаметр тарельчатого элемента – 60 мм, диаметр распорного элемента – 4,2; 4,5; 5,0 и 5,5 мм, длина анкера – от 80 до 300 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (толщиной до 260 мм) к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем. Анкеры применяют в качестве крепления к основаниям из тяжелого и легкого бетона, кладки полнотелого и пустотелого керамического, силикатного кирпича, и ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величины вытягивающих нагрузок $R_{гес}$ в зависимости от глубины анкеровки 40/50 мм и типа анкера IZMT, IZO, IZS из: бетона класса прочности В25 – от 0,21 до 0,27 кН; бетона с легким заполнителем класса В7,5 – от 0,16 до 0,27 кН; полнотелого керамического кирпича марки М175-М200 – от 0,20 до 0,26 кН, пустотелого керамического кирпича марки М175 – от 0,17 до 0,23 кН; блоков ячеистого бетона класса прочности В2,5/В5,0 – от 0,15 до 0,20 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний, заключение специализированной организации, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 09 июня 2025 г. на 14 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 10 июня 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 10 июня 2025 г., регистрационный № 7282-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6026-20 от 29 июня 2020 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)